



UWAGI:

Przy wykopach o ścianach pionowych o szer. do 2,0 m - zabezpieczenie wymaga dla przewodów wodociągowych, gazowych itp. wykonanych z rur kielichowych

Zabezpieczenie istniejących przewodów przy kolizji prostopadłej z kanałem.

Nr rys.	5	Nazwa rysunku			
Skala	-----	Kolizja z istniejącymi sieciami			
Data	05-2010				
Obiekt		Zaplecze dla małej gastronomii z obiektami towarzyszącymi			
Lokalizacja		Osieczna, gm. Osieczna (dz. nr 129/3, 130, 131/2)			
Projektant		mgr inż. G. Dembski	Nr upr.	53/03/ZG	