


Ochrona od porażeń:  
 - przed dotykem bezpośrednim - izolacja robocza  
 - przed dotykem pośrednim - szybkie samoczynne  
 wyłączenie zasilania

 <b>KAJOCH</b> <b>Kompleksowa Obsługa Budownictwa</b>		ul. Kwiatowa 12, Kąkolowo, 64-113 Osieczna tel/fax (0-45)528 76 99 e-mail: biuro@kajoch.eu	
Branża: ELEKTRYCZNA		GMINA OSIECZNA UL. POWSTAŃCOW WILKÓW 6, 64-113 OSIECZNA	
Inwestor:		BUDOWA BUDYNKU GOSPODARZCZEGO NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA I GMINY OSIECZNA	
Nazwa inwestycji:		OSIECZNA, ul. Dojazdowa dz nr 312/3, 318	
Adres inwestycji:		Numer uprawnień:	
Projektant: Zenon Pindara		Podpis/pieczęćka:	
Asystent: Piotr Dudziak		upr.proj.: 898/86/L0	
Tytuł rysunku:		INSTALACJA ODGRONOWA	
Data:		Strona:	
MARZEC 2012		Nr rysunku:	
1:100		2	

Uwaga:  
 Instalację odgromową wykonać zgodnie z normami PN/IEC-61024 i PN-89/E-05003. Do instalacji przyłączyć kominy oraz inne elementy konstrukcyjne, wystające ponad powierzchnię dachu. Zwody odprowadzające prowadzić po ścianach w tynku w rurach PCV niepalnych RB16. Na wysokości 1,0 m od poziomu gruntu zabudować szafki metalowe, zlicowane drzwiami z powierzchnią ścianą.  
 Rezystancja uziomu nie może przekraczać 30 ohm.