



**Uwaga:**  
 Instalację odgromową wykonać zgodnie z normami PN/IEC-61024 i PN-89/E-05003. Do instalacji przyłączyć kominy oraz inne elementy konstrukcyjne, wystające ponad powierzchnię dachu. Zwody odprowadzające prowadzić po ścianach w tynku w rurach PCV niepalnych RB16. Na wysokości 1,0 m od poziomu gruntu zabudować szafki metalowe, zlicowane drzwiami z powierzchnią ściany.  
 Rezystancja uziomu nie może przekraczać 30 ohm.



**KAJOCH**  
**Kompleksowa Obsługa Budownictwa**

ul. Kwiatowa 12, Kąkolewo,  
 64-113 Osieczna

tel/fax (0-65)528 76 99  
 e-mail: biuro@kajoch.eu

Branża	ELEKTRYCZNA		
Inwestor	GMINA OSIECZNA UL. POWSTAŃCÓW WLKP. 6, 64-113 OSIECZNA		
Nazwa inwestycji	BUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH W DOBRAMYŚLI, MIĄSKOWIE, TRZEBANI, WITOSŁAWIU, WOLKOWIE. ŚWIETLICA - WOLKOWO WRAZ ZE ZBIORNIKIEM NA ŚCIEKI		
Adres inwestycji	WOLKOWO, dz nr 233/2		
Projektant	Zenon Pindara	Numer uprawnień upr.proj. 898/86/Lo	Podpis projektanta
Asystent	Piotr Dudziak		
Sprawdzający	Kazimierz Pawlicki	upr.proj. 820/86/Lo	
Tytuł rysunku	INSTALACJA ODGROMOWA		
	Data	Skala	Nr rysunku
	07.2012	1:100	3