


Przyciski wyłącznika przeciw- podażowego	zasilanie	Lampki kontrolne	ochronnik przepiędowy	TR/1	TR/2	TR/3	TR/4	TR/5	TR/6	TR/7	TR/8	TR/9	TR/10	TR/11	TR/12	TR/13	TR/14	TR/15
S301 B 6 A	FRX 304 40A	3xS301 B 6 A 3xL301	Klasy B+C	S 301 B10A	S 301 B10A	S 301 B10A	głazda sala	głazda W/C	głazda pom. gosp	głazdo 3f	głazdo 3f	podgrzewacz wody	oświetlenie zewnętrzne	grzejnik elektryczny 1500W	grzejnik elektryczny pom. gosp 2x500W	grzejnik elektryczny W/C 2x500W	grzejnik elektryczny szafka 1250W	grzejnik elektryczny powietrze
HDGs 3x1,5 mm2	YKY 5x10 mm2			YDYp 3x1,5 mm2	YDYp 3x1,5 mm2	YDYp 3x1,5 mm2	YDYp 3x2,5 mm2	YDYp 3x2,5 mm2	YDYp 3x2,5 mm2	YDYp 5x2,5 mm2	YDYp 5x2,5 mm2	YDYp 3x2,5 mm2	YKY 3x2,5 mm2	YDYp 3x2,5 mm2	YDYp 3x2,5 mm2	YDYp 3x2,5 mm2	YDYp 3x2,5 mm2	YDYp 3x2,5 mm2
							P 304 25A 30mA (AC)			P 304 25A 30mA (AC)	P 304 25A 30mA (AC)	P 312 B16A 30mA (AC)	S 301 B10A zegar astronomiczny	P 312 B16A 30mA (AC)	P 312 B16A 30mA (AC)	P 312 B16A 30mA (AC)	P 312 B16A 30mA (AC)	P 312 B16A 30mA (AC)

Tablicę rozdzielczą wykonać jako wnątkową RWN produkcji Legrand lub innego producenta o podobnych, niegorszych parametrach

Ochrona od porażeni:
- przed dotykem bezpośrednim - izolacja robocza
- przed dotykem pośrednim - szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

 KAJOCH Kompleksowa Usługa Budownictwa		ul. Kwiatowa 12, Kąkolowo, 64-113 Osieczna	tel/fax (0-45)528 76 99 e-mail: biuro@kajoch.eu
Branda	ELEKTRYCZNA		
Investor	GMINA OSIECZNA UL. POWSTAŃCOW WŁKP. 6, 64-113 OSIECZNA		
Nazwa inwestycji	BUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH W DOBRZYMYŚL, MIĄSKOWIE, TRZEBANI, WITOSŁAWIE, WOLKOWIE, ŚWIETLICA - WOLKOWO WRAZ ZE ZBIORNIKIEM NA ŚCIEKI		
Adres inwestycji	WOLKOWO, dz nr 2332		
Projektant	Zenon Pindara	upr.proj.: 898/86/L0	
Asystent	Piotr Dudziak		
Sprawdzający	Kazimierz Pawlicki	upr.proj.: 820/86/L0	
Tytuł rysunku	SCHEMAT TABLICZY TR		
	Data	Strona	Nr rysunku
	07/2012	-	4