

Wschowa 11.04.2016.

Nr Rej. 197/14/WTP/16
L. dz. 102

Gmina Osieczna
64-113 Osieczna

Warunki techniczne sieci wodociągowej:

W odpowiedzi na wniosek podajemy warunki techniczne wykonania sieci wodociągowej w miejscowości Dobramyśl gmina Osieczna:

- miejsce włączenia – sieć wodociągowa w dz. nr 54
- istniejąca sieć – PCV \varnothing 90
- trasa w działkach nr 54, 33, 34, 29
- projektowana sieć – PCV \varnothing 90
- zaprojektować hydranty
- projektowane materiały muszą posiadać wymagane przepisami atesty.

Projekt należy uzgodnić w ZUW Wschowa.

Franciszek Brzjak
Prokurent

P. Kowalski