


16	wiaz klasy D400	zeliwo	1	Hydro Partner
15	brabinka złączowa	stal 1.4301	1	Integra
14	przejście szczelnie dla rur PE Dn225mm	EPDM	2	
13	nasada T52 z pokrywą - złącze gwint zewnętrzny 2"	aluminium	1	
12	kotniarz ślepy Dn200mm PN10 z nawierconym gwintem wewnętrznym 2"	stal 1.4301	1	Nova Trading
11	rura Dn200mm L= 590mm	stal 1.4301	1	Nova Trading
10	kolano Dn200mm 90st R=1,5D	stal 1.4301	1	Nova Trading
9	kinematyczny zawór na-odpowietrzający do ścieków	stal 1.45/1	1	Hawle 9864
8	zasuwa nożowa Dn 100mm	zeliwo/stal 1.4301	1	Hawle 3600
7	kotniarz płaski do przyspawania Dn100mm PN10	stal 1.4301	1	Nova Trading
6B	trójnik spawany krótki Dn 200mm	stal 1.4306	1	Nova Trading
6A	trójnik spawany redukcyjny Dn 200/100mm	stal 1.4306	1	wykonanie ind.
5	kotniarz płaski do przyspawania Dn200mm PN10	stal 1.4301	3	Nova Trading
4	kotniarz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem	zeliwo	2	Hawle 0400
3	rurociąg tłoczny Dn 225mm	PE100 SDR17	1	Pipelle
2	płyta pokrywowa	żelbet	1	Hydro Partner
1	komora zbiornika	polimerobeton	1	Hydro Partner
lp	wyszczególnienie	materiał	ilość (szt)	producent/ nr kat.

LEGENDA

 ZAWOD OSIEDLA BUDOWNICTWA KOLEKTORÓW S.E.R.W.I.S. 64-100 LESZNO, ul. Spółdzielcza 1 tel./fax (0-66) 626-71-51		ZAMAWIAJĄCY INWESTOR GININA OSIECZNA GMINA I MIASTO TRZEMIEŻ	
REMONT RURIACIĄGU TŁOCZNIEGO I PODZIEMNI PI		KOMORA NA RURIACIĄGU TŁOCZNIYM	
ZBIÓRCA PROJEKTOWY	PROJEKT	BRUKA	NUMER RYSUNKU
mgr inż. M. JAWIAK specjalność budowlana nr 1388000, specjalność budowlano - elektryczna, obiekt WOCIB w Poznaniu nr ewid. WOCIB/101281			
PROJEKTANT		1 : 20	04.00
ASYSTENT	Ł. JAWIAK		
ASYSTENT	mgr inż. T. RZĘZNIK		
		DATA OPRACOWANIA	BRUKA STACJA INICJACJI
		07.2007	SANIT. PW III