



ODWODNIENIA WYKOPÓW DLA POSADOWIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ

ODCINEK	DŁUGOŚĆ ODWODNIENI [m]	a [m]	b [m]	ILOŚĆ IGŁOFILTRÓW [szt]
P4-S15	496,50	1,0	6,0	500
S2-S2.14	404,50	1,5		274
S6-S6.3	60,50	1,0	4,0	60
S8-S8.7	112,00	2,0	4,0	56
S2.5-S2.5.2	23,00			12

ODWODNIENIE WYKOPU DLA POSADOWIENIA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P4

GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU [m]	a [m]	b [m]	ILOŚĆ IGŁOFILTRÓW [szt]
4,20	1,5	8,0	12

UWAGA :

- na wszystkich odcinkach igłofiltrów wpłukiwać bez obsypki z jednej strony wykopu
- pod przepompownię wykonać wykop o wymiarach 3,5x3,5m i głębokości 4,20m

 ZAKŁAD OBSŁUGI BUDOWNICTWA KOLEKTOR SERWIS 64 - 100 LESZNO ul. Grodzka 1 tel/fax (0-65) 528-71-31		ZAMAWIAJĄCY INWESTOR			
		GMINA OSIECZNA			
KANALIZACJA SANITARNA Z PRZYKANALIKAMI W REJONIE ULICY DRZECZKOWSKIEJ W OSIECZNEJ		OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU			
		ODWODNIENIE WYKOPU IGŁOFILTRAMI - SCHEMAT -			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	NUMER RYSUNKU	
PROJEKTANT	mgr inż. M. JANIĄK uprawnienia budowlane nr 1168/88/L specjalność Instalacyjno - Inżynierska członek WOIB w Poznaniu nr ewid. WKP/IBS/1613/01		_____	26.00	
ASYSTENT	inż. T. RZEŹNIK		DATA OPRACOWANIA	BRANŻA	STADIUM
ASYSTENT	Ł. JANIĄK		01.2007	SANIT.	PB
					NR OBIEKTU
					I