



Uwaga:  
Instalację odgromową wykonać zgodnie z normami PN-EN 62305. Zwody poziome należy wykonać drutem FeZn ø8 mm. Zwody poziome na dachu połączyć z uziemieniem poprzez przewody odprowadzające. Do instalacji przyłączyć kominy oraz inne elementy konstrukcyjne, wystające ponad powierzchnię dachu. Do instalacji przyłączyć kominy oraz inne elementy konstrukcyjne, wystające ponad powierzchnię dachu. Zwody odprowadzające prowadzić po ścianach w tynku w rurach PCV niepalnych RB16. Na wysokości 1,0 m od poziomu gruntu zabudować szafki metalowe, zlicowane drzwiami z powierzchnią ściany.

Uziom wykonać jako szpilkowy.  
Rezystancja uziomu nie może przekraczać 30 ohm.

<div><div><div></div><div>Kajoch</div></div><div>KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA - CZESŁAW KAJOCH</div></div>			
ul. Kwiatowa 12, Kąkolewo, 64-113 Osieczna		tel/fax (0-65)528 76 99 e-mail: biuro@kajoch.eu	
Branża	ELEKTRYCZNA	Stadium	BUDOWLANA
Inwestor	GMINA OSIECZNA UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 6 64-113 OSIECZNA		
Nazwa inwestycji	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ I CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ OBECNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI W OSIECZNEJ NA CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ		
Adres inwestycji	UL. PLAC 600-LECIA, 64-113 OSIECZNA, DZIAŁKA NR 17/6, 295/1, 295/3, 295/4, 296/1 JEDN. EWID. 301303_4, OSIECZNA - MIASTO OBREB EWID. 0001, OSIECZNA		
Projektant	inż. Zenon Pindara	upr.proj. 898/86/Lo spec. inst.-inż. w zakresie inst. elektrycznej	
Asystent	mgr inż. Piotr Dudziak		
Sprawdzający	inż. Kazimierz Pawlicki	upr.proj. 820/86/Lo spec. inst.-inż. w zakresie inst. elektrycznej	
Tytuł rysunku	INSTALACJA ODGROMOWA		
		Data	Skala
		04.2018	1:100
		Nr rysunku	E2