

**Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do informacji
wszystkich oferentów, którzy pobrali SIWZ.**

Ogłoszenie BZP nr 537280-N-2019 z dnia 2019-04-16 r..

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Adaptacja byłego budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej na Centrum Aktywności Społecznej.**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Gmina Osieczna jako Zamawiający, w związku z zadanymi pytaniami, informuje, że:

Pytanie 1. Czy inwestor będzie pobierał opłaty za zajęcie chodników w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Centrum Kultury i biblioteki, jeżeli tak to proszę określić stawki?

Pytanie 2. Zgodnie z opisem technicznym ściany zewnętrzne należy ocieplić styropianem, natomiast wg opisu zawartego na rysunku nr 4 (rzut przyziemia) ściany zewnętrzne należy ocieplić wełną mineralną. Proszę jednoznacznie określić rodzaj materiału, którym należy ocieplić ściany zewnętrzne oraz określić parametr lambda dla przyjętego materiału izolacyjnego.

Pytanie 3. Proszę określić kolorystykę stolarki PCV.

Pytanie 4. Proszę określić rodzaj nawiewników w oknach. Proszę określić wielkość przepływu powietrza dla nawiewników.

Odpowiedź 1. Tak. Stawka - 2 zł za 1 m²

Odpowiedź 2. Ściany zewnętrzne ocieplić wełną mineralną o lambda min. 0,036 lub lepsze.

Odpowiedź 3. Należy zastosować stolarkę PCV w kolorze białym.

Odpowiedź 4. Nawiewniki higrosterowane z taśmą poliamidową. Przepływy min 30m³/h - każdy

Zastępca Burmistrza
Gminy Osieczna
/-/ Stefan Kuśnierek