

Gmina Osieczna
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
64-113 Osieczna
tel. +48 65 535 00 16; fax +48 65 535 06 48
e-mail: urząd@osieczna.pl

*dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Budowa gminnego żłobka w Osiecznej i gminnego żłobka w Kąkolewie”*

W związku z zapytaniem do SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego przekazuję na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej oraz drzwiowej dla zadań: 1) Budowa żłobka w Kąkolewie – część I oraz 2) budowa żłobka w Osiecznej – część II.

Odpowiedź 1:

Zamawiający posiada tylko projekt budowlany.

Pytanie 2:

Prosimy o sprecyzowanie współczynnika przenikania ciepła okien oraz drzwi zewnętrznych dla zadań: 1) Budowa żłobka w Kąkolewie – część I oraz 2) budowa żłobka w Osiecznej – część II.

Załączona dokumentacja zawiera sprzeczne zapisy:

- wg opisu technicznego wszystkie okna o współczynniku $U_{min}=1,1$ (W/m²K), natomiast wg STWIORB $U_{min}=0,9$ (W/m²K),
- wg opisu technicznego wszystkie drzwi o współczynniku $U_{min}= 1,5$ (W/m²K), natomiast wg STWIORB $U_{min}= 1,1$ (W/m²K).

Odpowiedź 2:

Należy zastosować:

wszystkie okna o współczynniku $U_{min}=0,9$ (W/m²K)
wszystkie drzwi o współczynniku $U_{min}= 1,1$ (W/m²K)

Burmistrz
Gminy Osieczna

/-/ Stanisław Glapiak